






Разрез 1-1



- Базальтовый камень 30 мм. со вставками из алюминиевых порожков через 500 мм.
- Цементно-песчаный раствор М150 -15 мм.
- Бетон кл. В15 F50 армированный сеткой 4С 10А-III-100 10А-III-50 - 150мм.
- Бетонная подготовка кл. В7,5 - 100мм.
- Песчаная подготовка толщиной - 200мм.



Примечание:
1. Спецификацию см. лист 29.
2. Ограждение Оз4 показано условно (см. раздел АР)
3. Отметку земли низа ступени спланировать на -0,140
4. Сварку выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75* в соответствии с ГОСТ 5264-80. Высоту неогороженных сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, длину - по длине соприкосновения свариваемых элементов.
5. Защиту стальных конструкций от коррозии выполнять путем нанесения на очищенную от ржавчины, грязи и обезжиренную поверхность 2 слоев грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 с последующей окраской эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в 2 слоя (цвет см. дизайн проект).
6. Вид А и Б см. лист 28.
7. Конфигурацию отделки входной группы показана условно (см. раздел АР).
8. В существующей стене с одной стороны пробить штрабу по размеру устанавливаемого стального элемента Ш-2 и закрепить его на шпильки, после чего приступить к штрабе стены под элементы Ш-1.

26-01-АС1					
Капитальный ремонт Западного пролета блока №8 по адресу: г.Ижевск ул.Кирова, 142 с целью размещения в нем предприятия торговли					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата
Разработал	Нугаматьянов				
Проверил	Кузнецов				
Гл. спец.	Кузнецов				
Гл. констр.	Мальшев				
Н. контр.	Мальшев				
ГИП	Урванцев				
Входная группа №2 в осях 11-12/А. Разрез 1-1. Разрез 2-2.				Стадия	Лист
				Р	27
				Общество с ограниченной ответственностью ПРИКАМПРОМПРОЕКТ	

Согласовано

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата
Разработал	Нугаматьянов				
Проверил	Кузнецов				
Гл. спец.	Кузнецов				
Гл. констр.	Мальшев				
Н. контр.	Мальшев				
ГИП	Урванцев				